

操作表示器取付説明書

取付手順

1. 操作表示器をご使用の場合は、1個用スイッチボックス JIS-C8336 浅型相当品をあらかじめ埋め込んでおいてください。
2. 化粧枠④をネジ⑤にてスイッチボックス①に取付けてください。〔ネジはM4皿小ネジをお使い下さい〕
3. 操作表示器コネクター②を屋内配線コードコネクター③に接続してください。
4. 操作表示器本体⑥を化粧枠④に取付けてください。

